

令和3年11月16日

原子力安全対策課

担当者 高木

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail :genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp

玄海原子力発電所 特定重大事故等対処施設の工事現場における火災の発生について

本日（11月16日）、九州電力から以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

- ・本日2時頃、放射線管理区域外で工事中の特定重大事故等対処施設工事現場において、工事に使用していた電源ケーブルを巻き取る電工ドラム付近から発火及び発煙を確認したため初期消火を行い消火した。
- ・当直の発電員が現場を確認し、2時23分に公設消防へ通報した。
- ・公設消防による現場確認が行われ、3時5分に鎮火していることが確認された。
- ・本件による玄海1、2号機の廃止措置及び3、4号機の運転に影響はない。
- ・なお、放射性物質の放出はなく、環境への影響はない。