

原 安 第 3 5 0 号

平成 2 3 年 1 1 月 1 日

九州電力株式会社

代表取締役社長 眞 部 利 應 様

佐賀県知事 古 川 康

玄海原子力発電所 4 号機の復水器真空低下に伴う原子炉自動停止について

平成 2 3 年 1 0 月 4 日に玄海原子力発電所 4 号機で、「復水器真空異常低」信号により蒸気タービンが自動停止し、これに伴い原子炉も設計どおり安全に自動停止した。

県としては今回の件について、直ちに安全上の問題はない事象と認識しているが、部品の交換作業において、その作業が他の機器に及ぼす影響の評価を、事前に、確実に実施するという極めて基本的なことが徹底されていなかったために発生した、人為的なミスであり、大変遺憾である。

貴社におかれては、このような事象の発生は、原子力発電に対する県民の信頼を損ないかねないということを厳正に受け止め、常に緊張感を持って再発防止対策に万全を期されたい。