

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)(佐賀県が所管する分)】

【 路線名:一般国道207号のうち 常広交差点(鹿島市大字常広)～しめご交差点(鹿島市大字納富分)】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	オダビル	鹿島市大字高津原622番地1	店舗付貸事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is=0.34 q=0.45	未定	未定	Z=0.8 U=1.0 G=1.0 ISO=0.6
2	水上鮮魚店	鹿島市高津原625-6	店舗・住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	Is=0.15 q=0.97	未定	未定	Z=0.8 U=1.0 G=1.0 ISO=0.48