

[佐賀県庁ホームページ](#)>[記者発表資料](#)>[記者発表資料](#) 平成24年5月>東平川河川保全工事において送電線切断事故が発生しました

**PRESS RELEASE**

平成24年5月14日
河川砂防課 防災担当
担当者 藤、江越
内線:2687 直通:25-7162
E-mail: kasensabou@pref.saga.lg.jp

東平川河川保全工事において送電線切断事故が発生しました

平成24年5月12日16:35頃佐賀市大和町大字池上の東平川において、重機（18m超ロングアームバックホー）を自走で搬出する際に、アームが電線に接触し切断する事故が発生しました。

1. 事故時の状況

浚渫作業が終了し、重機（18m超ロングアームバックホー）を自走で搬出する際に、アームが電線に接触し切断。重機の運転手及びその周辺の作業員は切断に気付かず、地元の方から大声で指摘を受けて認識した。

2. 被害の状況

九州電力から土木事務所への連絡によると、断線した送電ルートを別ルートに迂回させ影響を最小限に抑えたと報告があった。

JR九州に問い合わせを行ったところ、断線した送電ルート切り替えに時間を要したことから、JRの電車を最大16分ほど遅延させた。

（長崎行き特急かもめ31号（16時33分佐賀発）14分遅れ、下り普通電車（佐賀発）16分遅れ）

その他の電力停止による影響については、九州電力の方で詳細は調査中。

3. 今後の対応

県として、このような事態を再発させないため職員による現地確認の他、現在工事を行っている建設業者を中心に、注意喚起を行う。

[↑ ページの先頭に戻る](#)

[平成24年5月の記者発表一覧へもどる](#)