

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	佐志中学校管理・特別教室棟	唐津市中瀬通1-3	中学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.73	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
2	佐志小学校管理教室棟	唐津市佐志浜4411-6	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.0 CTU・SD=0.71	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
3	久里小学校管理教室棟	唐津市久里1824	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.45	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
4	名護屋小学校管理・特別教室棟	唐津市鎮西町名護屋444	小学校	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.07 CT・SD=0.76	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
5	田野小学校管理教室棟	唐津市肥前町田野2943	小学校	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.05 CT・SD=0.74	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
6	鏡山小学校教室棟	唐津市鏡1231	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CTU・SD=0.77	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
7	伊万里小学校管理・教室棟	伊万里市脇田町1419-1	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CTU・SD=0.51	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
8	西部中学校中校舎	鹿島市納富分1435	中学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CTU・SD=0.53	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
9	芦刈中学校校舎棟	小城市芦刈町三王崎14番地	中学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.52	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
10	三日月中学校校舎棟	小城市三日月町長神田1650番地	中学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.40			Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
11	神埼小学校管理・教室棟	神崎市神埼町枝ヶ里349	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CTU・SD=0.73	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
12	千代田中部小学校普通教室棟	神崎市千代田町直鳥15-1	小学校	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.02 CT・SD=0.49	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
13	上峰小学校北校舎(教室棟)	三養基郡上峰町大字坊所651	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.71	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
14	みやき町立 三根西小学校	三養基郡みやき町寄人1385	小学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.34	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
15	有田中学校管理棟	西松浦郡有田町岩谷川内三丁目6-1	中学校	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.01 CT・SD=0.33	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
16	福富中学校管理・教室棟	杵島郡白石町福富3499	中学校	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CTU・SD=0.42	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 体育館(一般公共の用に供されるもの) 】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	唐津市文化体育館	2～3階の一部分	唐津市和多田大土井1番1号	体育館	附表(5) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【鉄骨が充腹材の場合】	Is/Iso=3.26 CTU・SD=1.62	耐震改修済		Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Rt=1.0
		1～3階の一部分			附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=2.13 CTU・SD=1.35	耐震改修済		Z=0.8 U=1.0 G=1.0

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 劇場、観覧場、映画館、演芸場 】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	唐津競艇場スタンド 北側棟	唐津市原1116番地	観覧場	附表(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996 年版、2011年版)	Is=0.41 q=0.60	補強設計	平成29年度(2017年度)予定	
2	唐津競艇場スタンド 中央棟	唐津市原1116番地	観覧場	附表(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996 年版、2011年版)	Is=0.42 q=0.61	補強設計	平成29年度(2017年度)予定	
3	唐津競艇場スタンド 南側棟	唐津市原1116番地	観覧場	附表(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996 年版、2011年版)	Is=0.41 q=0.59	補強設計	平成29年度(2017年度)予定	
4	佐賀競馬場 スタンド棟	鳥栖市江島町字西谷3256-228	観覧場	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第 2 次診断法」(2001 年版)	耐震改修中	耐震改修	平成29年7月(2017年7月)～ 平成31年3月(2019年3月)	


耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 集会場、公会堂 】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	唐津市民会館	1～4階の一部及び 塔屋1階の一部	唐津市西城内6-33	集会場	附表(5) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【鉄骨が非充腹材の場合】	Is/Iso=0.66 CTU・SD=0.42	未定	—	Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Rt=1.0
		塔屋2階			附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.43	耐震改修済		Z=0.8 U=1.0 G=1.0
2	鳥栖市民文化会館		鳥栖市宿町野々下807番地	集会場	附表(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【鉄骨が充腹材の場合】	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.43			Z=1.0 U=1.0 G=1.0 ISO=0.7
3	武雄市文化会館 大ホール棟		武雄市武雄町大字武雄5538番地1	公会堂	附表(5) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)【鉄骨が充腹材の場合】	Is/Iso=0.68 CTU・SD=0.51	検討中	—	Z=1.0 U=1.15 G=1.0 Iso=0.69

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 ホテル、旅館 】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	嬉野館 新館西棟	1～6階部分 及び 7階の一部分	嬉野市嬉野町下宿乙2091	ホテル	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.34$ $CTU \cdot SD=0.26$	耐震改修	平成30年度 (2018年度) 予定	Z=1.0 U=1.0 G=1.0
		7階の一部分			附表(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	$I_s=0.06$ $q=0.239$	耐震改修	平成30年度 (2018年度) 予定	
2	株式会社 神泉閣 東雲荘	1～6階部分	嬉野市嬉野町下宿丙2400-30	旅館	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.58$ $CTU \cdot SD=0.29$	耐震改修	平成30年10月 (2018年10月) 予定	Z=0.8 U=1.0 G=1.0
		塔屋部分			附表(6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第1次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	$I_s/I_{so}=1.17$			Z=0.8 U=1.0 G=1.0
3	和多屋別荘 高層棟	1～12階部分	嬉野市嬉野町下宿乙738	旅館	附表(5) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2009年版)【鉄骨が充腹材の場合】	改修工事中	耐震改修	平成30年5月 (2018年5月) ～ 平成31年1月 (2019年1月)	
		塔屋部分			附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	改修工事中	耐震改修	平成30年5月 (2018年5月) ～ 平成31年1月 (2019年1月)	

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 幼稚園、保育所 】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	すみれ幼稚園	唐津市神田1790-1	幼稚園	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CTU・SD=0.30			Z=1.0 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7
2	リョーユー幼稚園 本館	唐津市和多田先石12-30	幼稚園	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.31 CTU・SD=0.93			Z=0.8 U=1.0 G=1.0 Iso=0.7

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物(佐賀県が所管する分)】

【 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	鳥栖市庁舎		鳥栖市宿町1118番地	庁舎	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=0.28 CT・SD=0.22	建替え	平成31年度 (2019年度) ～ 平成32年度 (2020年度)	
2	多久市庁舎		多久市北多久町大字小侍7-1	庁舎	附表(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.61			Z=0.8 U=1.25 G=1.0
3	鹿島市庁舎本館		鹿島市大字納富分2643-1	庁舎	附表(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	Is/Iso=0.49 CT・SD=0.38	耐震改修	平成32年度 (2020年度)	U=1.25 Iso=0.75
					同上	Is/Iso=2.08 CT・SD=0.55			U=1.25 Iso=0.75
					同上	Is/Iso=1.37 CT・SD=1.05			U=1.25 Iso=0.75
					同上	Is/Iso=2.33 CT・SD=0.56			U=1.25 Iso=0.75