

第14表(2) 特定建築物施設調査件数・不適合数の状況

令和元年度

調査項目	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他		
	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	調査件数	不適合数	
空気環境・空気調和の調整	総数	-	-	-	-	21	1	-	-	-	-	188	4	14	1
	空気環境の測定	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	1	1	-
	ホルムアルデヒド量の測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮遊粉じんの量	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	27	-	1	-
	一酸化炭素の含有率	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	27	-	1	-
	二酸化炭素の含有率	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	27	-	1	1
	温度	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	10	1	1	-
	相対湿度	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	2	1	-
	気流	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	27	-	1	-
	ホルムアルデヒド量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔への供給水に必要な措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-
	加湿装置への供給水に必要な措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-
	冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-
	加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	加湿装置の清掃(1年以内ごと)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	
飲料水の管理	総数	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	138	9	5	-
	遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	20	4	1	-
	遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	15	-	1	-
	中央式給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-
	中央給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-
	水質検査	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	20	1	1	-
	水質基準	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	18	-	1	-
	中央式給湯設備給湯水質検査	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	-	-
	中央式給湯設備給湯水質基準	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	貯水槽の清掃	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	24	1	1	-
貯湯槽の清掃	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	14	2	-	-	
雑用水の管理	総数	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	9	-	-	-
	遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	雑用水の水槽点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	水質検査	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	臭気	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	外観	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	大腸菌	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
濁度	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
その他	総数	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	108	3	4	-
	排水設備の清掃	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	24	1	1	-
	大掃除	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	1	1	-
	ねずみ等の防除	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	-	1	-
	帳簿書類の備付け	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	28	1	1	-