

設備・機器名		香楠中学校・鳥栖高等学校		鳥栖工業高等学校		鳥栖商業高等学校		三養基高等学校		中原特別支援学校本校舎		中原特別支援学校鳥栖田代分校		神埼高等学校		神埼清明高等学校	
		数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考
自動火災報知設備	受信機	2	P型	1	GR型	1	P型	1	P型	2	P型	1	P型	1	P型	1	P型
	副受信機	2															
	感知器 差動式（分布型）	19		11		10		8		5							12
	感知器 差動式（スポット型）	248		466		186		191		284		13		172			210
	感知器 定温式（スポット型）	9		41		6		14		10		2		19			54
	煙感知器	14		36		11		9		33		4		79			10
	総合盤（発信機）	41		60		27		27		17		1		24			33
	地区音響装置（ベル）	42		60		25		27		6		1		3			34
	表示灯	41		60		27		27		17		1		24			33
	消火栓始動装置	1		1	1	1		1		1				1			1
	回路試験器									3							
消火器	粉末消火器	90		124		70		64		49		2		38			105
	ハロン消火器																
屋内消火栓設備	消火栓（バッケージ型含む）	36		57		24		20		13		1		20			29
	加圧送水装置	1		1		1		1		1				1			1
	操作盤（電動機制御盤）	1		1		1		1		1				1			1
	呼水装置（タンク）			1		1		1		1				1			1
	放水テスト	1		1		1		1		1				1			1
	消火栓ホース耐圧試験	24		20		12				2							4
	受水槽	1		1		1		1		1				1			1
	表示灯																1
非常電源	非常電源専用受電設備	1		1		1		1						1			1
	自家発電設備									1							

別紙 3

設備・機器名		香楠中学校・鳥栖高等学校		鳥栖工業高等学校		鳥栖商業高等学校		三養基高等学校		中原特別支援学校本校舎		中原特別支援学校鳥栖田代分校		神埼高等学校		神埼清明高等学校	
		数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考	数量	備考
火災通報装置	火災通報装置（移報用）									1							
ガス漏れ警報装置	ガス漏れ警報器			16													
	受信機			1													
	中継器			5													
	遮断弁																
その他	消防署への報告義務の有無	—	×	—	×	—	○	—	×	—	○	—	○	—	×	—	○
	（報告義務予定年度）		8年度前期		9年度前期		7年度前期		9年度後期		毎年		毎年		8年度後期		7年度前期

- ※ 1 上記で明示されていない機器及び配線、付属品類であっても、消防法等関係法令上又は、設備の作動上必要なものについては、業務の範囲とする。
- ※ 2 自動火災報知設備の受信機については、常用及び予備電源装置を含む。
- ※ 3 消火器については、必要な放射試験を含む。
- ※ 4 消火栓については、起動スイッチを含む。
- ※ 5 消火栓ホース耐圧試験については、10年経過後3年毎に実施する。
- ※ 6 加圧送水装置については、フートバルブを含む。
- ※ 7 非常放送設備については、アンプ・増幅器・起動装置・電源装置・スピーカー等一式とする。
- ※ 8 防火扉・防火シャッターについては、自動開閉装置を含む。
- ※ 9 漏電火災警報設備については、ブザーを含む。
- ※ 10 火災通報装置については、本体・遠隔起動装置等一式とする。