

第14表(2) 特定建築物施設調査件数・不適合数の状況

令和4年度

調査項目	興行場		百貨店		店舗		事務所		学校		旅館		その他	
	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数	調査件数	不適合件数
空気環境・空気調和の調整	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	空気環境の測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	ホルムアルデヒド量の測定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	浮遊粉じんの量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	一酸化炭素の含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	二酸化炭素の含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	温度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	相対湿度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気流	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔への供給水に必要な措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	加湿装置への供給水に必要な措置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加湿装置の清掃（1年以内ごと）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水受けの汚れ、閉塞の状況点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
飲料水の管理	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央式給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央給湯設備給湯水遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央式給湯設備給湯水質検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中央式給湯設備給湯水質基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	貯水槽の清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貯湯槽の清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
雑用水の管理	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素含有率検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遊離残留塩素含有率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	雑用水の水槽点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水質検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭気	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	外観	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
	排水設備の清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	大掃除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	ねずみ等の防除	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	帳簿書類の備付け	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-